



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0009/02/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **PŁYTY STYROPIANOWE EPS P**

Zawierający / containing: polistyren spieniany pentanem (mieszanka izomerów)

Przeznaczony do / destined: stosowania do izolacji cieplnej w budownictwie

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

YETICO S.A.
10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 17 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

YETICO S.A.
10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 17 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-03-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-03-03
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 marca 2011

The date of issue of the certificate: 3rd March 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Kroczyńska
dr Bożena Kroczyńska

pro T. Podsiady